



MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
ŠALATA 3
10 000 ZAGREB
OIB: 45001686598

DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Predmet nabave : Klimatizacija ureda na HIIM-u

Evidencijski broj nabave : 130-2018

Zagreb, srpanj, 2018. god.

1. PODACI O NARUČITELJU

Naziv i sjedište naručitelja: MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sjedište naručitelja: Šalata 3, Zagreb

OIB: 45001686598

Internetska adresa: www.mef.hr

Osoba za kontakt : Martina Lepušić-Tunčec

Telefon: +385 1 45 66 998

e-mail: martina.lepusic@mef.hr

2. PODACI O PREDMETU NABAVE:

2.1. Predmet nabave

Klimatizacija ureda na HIIM-u.

2.2. Opis i tehnička specifikacija predmeta nabave

Vrsta, kvaliteta i količina predmeta nabave nalaze se pod točkom 8. Opis predmeta nabave – tehničke specifikacije / troškovnik - tehničke karakteristike.

2.3. Mjesto isporuke predmeta nabave

Medicinski fakultet - Hrvatski institut za istraživanje mozga, Šalata 12, Zagreb.

2.4. Rok isporuke predmeta nabave

Rok za izvršenje predmeta nabave je maksimalno 30 dana od dana potpisa Ugovora.

2.5. Način nuđenja predmeta nabave

Ponuda mora biti jedinstvena za cjelokupan predmet nabave. Obrazac ponude nalazi se u privitku i sastavni je dio ove dokumentacije.

2.6. Vrsta ugovora o jednostavnoj nabavi

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi.

2.7. Dokazi o sposobnosti – ponuditelj dostavlja fotokopiju slijedećih dokaza

- Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuću potvrdu - ne starija od 3 mjeseca od dana objave na internetskim stranicama naručitelja. Ovim dokazom ponuditelj dokazuje da ima registriranu djelatnost u vezi s predmetom nabave i dokazuje postojanje navedene sposobnosti.

- Potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedne isprave nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskog subjekta - ne starija od 30 dana od dana objave na internetskim stranicama naručitelja. Naručitelj će isključiti ponuditelja iz postupka jednostavne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako je gospodarskom subjektu sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza.

NAVEDENE DOKAZE **NIJE** POTREBNO DOSTAVITI U PONUDI (naručitelj zadržava pravo da traži dokumente na uvid nakon provedenog pregleda i ocjene dostavljenih ponuda).

3. OBLIK, NAČIN IZRADE I SADRŽAJ PONUDE

Ponuda obavezno sadrži ove dijelove i mora biti složena ovim redom:

1. popunjen i ovjeren obrazac ponude
2. dokazi o sposobnosti - točka 2.7
3. popunjen i ovjeren obrazac izjava,
4. popunjen i ovjeren obrazac tehničke specifikacije
5. sve ostalo što se traži u ovoj dokumentacije bagatelne nabave,

Nisu dopuštene alternativne ponude.

Ponuda se obavezno predaje u papirnatom obliku u izvorniku, na način da se sva prazna mjesta u ponudbenoj dokumentaciji popune jasno tiskanim slovima i pišu neizbrisivom tintom. Tekst koji se unosi u ponudbenu dokumentaciju može se ispravljati na način da su ispravci vidljivi (prekrižiti pogrešan tekst) i dokazivi, s datumom i potvrdom ispravka pravovaljanim potpisom i pečatom ovlaštene osobe ponuditelja. Ponuda sa svim traženim priložima, osim kataloga ili prospekata te certifikata, podnosi se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Katalogi ili prospekti te certifikati mogu biti na engleskom jeziku. Ponudu je potrebno uvezati u cjelinu na način da se onemogućí naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude (uvezana jamstvenikom učvršćenim na zadnjoj stranici ponude te uvez ovjeren pečatom). Ponude se moraju označiti rednim brojem stranice kroz ukupni broj stranica ponude ili ukupni broj stranica ponude kroz redni broj stranice. Ponuda treba imati sadržaj i brojevima (1., 2., itd.).

Ponuditelj mora priloge ponude u papirnatom obliku (koji ne mogu biti uvezani) obilježiti nazivom, označiti ih kao priloge ponude i dostaviti ih s ponudom. Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja, nazivom i adresom Naručitelja, naznakom predmeta nabave, naznakom evidencijskog broja nabave kojeg je Naručitelj dodijelio nadmetanju i naznakom "ne otvaraj" najkasnije do 01.08.2018. godine u Uruđbeni zapisnik Medicinskog fakulteta Zagreb, Šalata 3, do 12 sati. Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponude se ne smiju mijenjati. U roku za dostavu ponuda, ponuditelj može dodatnom, pravovaljano potpisanom izjavom, koja se dostavlja na isti način kao i ponuda, izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati i istodobno zahtijevati povrat svoje neotvorene ponude.

4. CIJENA, ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

4.1 Cijena - Ponuditelj mora iskazati cijenu bez poreza na dodanu vrijednost i ukupnu cijenu sa porezom na dodanu vrijednost za cjelokupni predmet nabave, izraženu u kunama u apsolutnom iznosu na najviše dvije decimale, koja sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust. Porez mora biti iskazan posebno, iza cijene ponude. Cijena mora biti napisana brojkama i slovima i izražena u kunama. Ponuđena cijena neće se mijenjati za vrijeme važenja ugovora.

4.2. Rok, način i uvjeti plaćanja

Sredstva osiguranja plaćanja isključena.

Plaćanje se obavlja na temelju sklopljenog ugovora o nabavi s odabranim ponuditeljem i to u roku od 30 dana od dana zaprimanja računa.

5. JAMSTVA

Ne traže se.

6. OBRAZAC PONUDE 130/2018

PONUDA br.: DATUM

PREDMET NABAVE:

1. Naručitelj: Medicinski fakultet, Zagreb, Šalata 3

2. Opći podaci o ponuditelju

Naziv :,

Sjedište :,

OIB:,

Tel./fax :,

e-mail:,

Odgovorna osoba:,

Osoba za kontakt:.....

(ime, prezime i funkcija)

3. Cijena i ostali podaci ponude

3.1. Sukladno zahtjevu Naručitelja nudimo traženu robu/uslugu
..... prema Tehničkoj specifikaciji, Medicinski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu - Hrvatski institut za istraživanje mozga, Šalata 12, Zagreb.

Cijena bez PDV-a iznosi : kn,

slovima:,

PDV za iskazanu cijenu iznosi: kn,

slovima:.....,

Ukupna cijena s PDV-om je : kn,

slovima:,

Cijena je iskazana u apsolutnom iznosu te sadrži sve zavisne troškove i eventualni popust.

Valjanost ponude je 90 dana od roka za dostavu ponuda.

7. OBRAZAC IZJAVA PONUDITELJA

7.1. Plaćanje izvršenog predmeta nabave izvršiti će se temeljem sklopljenog Ugovora o jednostavnoj nabavi, na žiro-račun broj: _____,

kod poslovne banke _____, a sukladno sklopljenom Ugovoru.

(Ime i prezime, potpis i pečat odgovorne osobe Ponuditelja)

7.2. Izjavljujemo da nama kao gospodarskom subjektu, niti odgovornoj osobi gospodarskog subjekta nije izrečena pravomoćna presuda za djela navedena u čl. 251. Zakona o javnoj nabavi.

(Ime i prezime, potpis i pečat odgovorne osobe Ponuditelja)

7.3. Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, izvršiti predmet nabave sukladno uvjetima propisanim u Opisu predmeta nabave u ovoj Dokumentaciji.

(Ime i prezime, potpis i pečat odgovorne osobe Ponuditelja)

U Zagrebu 2018.

8. SPECIFIKACIJA - tehničke karakteristike

Jamstveni rok iznosi minimalno godinu dana od instalacije.

Servis i održavanje su uključeni u cijenu u trajanju od godinu dana. Održavanje će se izvršiti u skladu s preporukama proizvođača.

Rok isporuke iznosi maksimalno 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Klimatizacija ureda izvršit će se na Medicinski fakultet- Hrvatski institutu za istraživanje mozga, Šalata 12.

Minimalne tehničke karakteristike :

Klimatizacija ureda na HIIM-u				
R.br.	Stavka	Opis stavke	Jde.mj.	Količina
1.	Vanjska jedinica	VRF/DVM vanjska jedinica u izvedbi dizalice topline ukupnog rashladnog učinka cca 40kW	kom	1
2.	Unutarnja jedinica	Unutarnje jedinice kazetne izvedbe sa standardnim panelom i istrujavanjem zraka u jednom smjeru. Jedinice predviđene za ugradnju iznad spuštenog stropa, opremljene ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata i ostalim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz unutarnju jedinicu isporučiti i pripadajući panel Rashladni učin po jedinici cca 2 kW	komplet	21
3.	Individualni upravljači s displejem	Individualni upravljači s displejem	kom	21
4.	Izolirani spojni elementi za razvod medija	Izolirani bakreni spojni elementi za razvod rashl. Medija za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza) Y- Račve za dvocjevni sustav	kom	20
5.	Predizolirane bakrene cijevi	Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladi medij. U kompletu sa spojnicama i koljenima te spojnim i pričvrsnim materijalom. Ø 6,4 mm Ø 9,5 mm Ø 12,7 mm Ø 15,9 mm Ø 19,1 mm Ø 22,2 mm	m m m m m m	210 100 210 40 20 20

6.	PVC cijevi za odvod kondenzata	PVC cijevi za odvod kondenzata sa potrebnim fazonskim komadima Ø 35 mm	m	160
7.	Izolacija crijevnog razvoda	Izolacija crijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom od Al lima	m2	25
8.	Dopuna rashladnog medija	Dopuna rashladnog medija	kg	18
9.	Sitni potrošni materijal	Sitni potrošni materijal (brtve, vijci, matice, ovjesi, pomoćni materijal i sl.)	komplet	1
10.	Montaža opreme i materijala	Montaža opreme i materijala, ispitivanje na nepropusnost (topla i hladna tlačna proba), puštanje u rad, balansiranje sustava uz izradu izvještaja	komplet	1
11.	Puštanje u pogon VRF sustava	Puštanje u pogon VRF sustava uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancije	komplet	1

M.P. _____

(potpis odgovorne osobe)

9. Troškovnik

Klimatizacija ureda na HIIM-u						
R. br.	Stavka	Opis stavke	Jde. mj.	Količina	Jedinična cijena	Ukupna cijena
1.	Vanjska jedinica	VRF/DVM vanjska jedinica u izvedbi dizalice topline ukupnog rashladnog učinka cca 40kW	kom	1		
2.	Unutarnja jedinica	Unutarnje jedinice kazetne izvedbe sa standardnim panelom i istrujavanjem zraka u jednom smjeru. Jedinice predviđene za ugradnju iznad spuštenog stropa, opremljene ventilatorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, pumpicom za odvod kondenzata i ostalim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature. Uz unutarnju jedinicu isporučiti i pripadajući panel Rashladni učin po jedinici cca 2 kW	komplet	21		
3.	Individualni upravljači s displejem	Individualni upravljači s displejem	kom	21		
4.	Izolirani spojni elementi za razvod medija	Izolirani bakreni spojni elementi za razvod rashl. medija za plinsku i tekuću fazu, uključivo redukcije (2 komada po kompletu: plinska + tekuća faza) Y- Račve za dvocjevni sustav	kom	20		
5.	Predizolirane bakrene cijevi	Predizolirane bakrene cijevi u kolutu za freonsku instalaciju plinske i tekuće faze namjenjene za rashladi medij. U kompletu sa spojnicama i koljenima te spojnim i pričvrsnim materijalom. Ø 6,4 mm Ø 9, 5 mm Ø 12,7 mm Ø 15,9 mm Ø 19,1 mm Ø 22,2 mm	m	210		
			m	100		
			m	210		
			m	40		
			m	20		
			m	20		

6.	PVC cijevi za odvod kondenzata	PVC cijevi za odvod kondenzata sa potrebnim fazonskim komadima Ø 35 mm	m	160		
7.	Izolacija crijevnog razvoda	Izolacija crijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom od Al lima	m ²	25		
8.	Dopuna rashladnog medija	Dopuna rashladnog medija	kg	18		
9.	Sitni potrošni materijal	Sitni potrošni materijal (brtve, vijci, matice, ovjesi, pomoćni materijal i sl.)	komplet	1		
10.	Montaža opreme i materijala	Montaža opreme i materijala, ispitivanje na nepropusnost (topla i hladna tlačna proba), puštanje u rad, balansiranje sustava uz izradu izvještaja	komplet	1		
11.	Puštanje u pogon sustava VRF	Puštanje u pogon VRF sustava uz izdavanje potrebnih uputa za korištenje, atesta i garancije	komplet	1		
UKUPNO bez PDV-a:						
Iznos PDV-a:						
UKUPNO sa PDV-om:						

M.P. _____

(potpis odgovorne osobe)